

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ленинградской области

Главе администрации
МО «Город Отрадное»
Летуновской В.И.

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области
в Кировском районе
ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск,
Ленинградская обл., 187342,
тел: 8(81362) 214-89, факс: 8(81362) 244-09
E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

Главе администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
Витько А.П.

Начальнику участка г. Отрадное
АО «ЛОТЭК»
Кожину А.И.

« 01 » февраля 2017г. № 47-09-01-30-328
На №

УВЕДОМЛЕНИЕ о несоответствии качества питьевой воды

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ уведомляет, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (или производственного контроля в случае не проведения в отчетном году контрольно-надзорных мероприятий) установлено несоответствие качества горячей воды, подаваемой АО «ЛОТЭК» для использования населением г. Отрадное, не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: общее железо (превышение до 6,7 ПДК), цветность (превышение до 1,3 ПДК), мутность (превышение до 5,0 ПДК).

В соответствии с п. 7 ст. 24 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ после получения данного уведомления органы местного самоуправления поселений до 01.03.2017 обязаны внести изменения (разработать) в техническое задание на разработку и корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с п. 8 ст. 24 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ АО «ЛОТЭК» необходимо разработать план мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, представить его на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе в течение 3-х месяцев с момента получения технического задания из органа местного самоуправления, но не позднее 01.06.2017.

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Кировском районе



Н.И. Щебитунова